Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9020.43.2026
Pyrzyce, 2026-04-23

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Ryszewku, gm. Pyrzyce

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, w dniu 13.04.2026 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Ryszewku (punkt poboru wody uzdatnionej na SUW w Ryszewku), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/1443-Q/26, Spr/ŚR/K/1444/26 oraz Spr/BM/PW/569-Q/26 z dnia 16.04.2026 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Ryszewku
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Ryszewko, Ryszewo, Giżyn, Młyny, Turze, Brzezin, Nieborowo, Okunica, Czernice, Grędziec

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, przewodność elektryczna, pH, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Iga Sindrewicz
PPIS w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują
1. Burmistrz Pyrzyc
2. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
3. A/a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22