



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9022.25.2026
Pyrzyce, 2026-04-02

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora, gm. Pyrzyce

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 23.02.2026 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora (punkt zgodności na sieci wodociągowej - szafka naziemna przy ul. Rycerza Przybora 54), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 802/26 z dnia 31.03.2026 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora
zaopatrującego w wodę mieszkańców ulic Rycerza Przybora i Podmiejskiej

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: , bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 °C, akryloamid, arsen, antymon, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, kadm, chloryny, chlorany, chrom, miedź, cyjanki ogólne, 1.2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, ołów, rtęć, nikiel, azotany, azotyny, pestycydy, suma pestycydów, WWA, suma WWA, THM, suma THM, chlorek winylu, glin, jon amonowy, chlorki, barwa, przewodność elektryczna właściwa, pH, żelazo, mangan, zapach, indeks nadmanganianowy, sól, siarczany, smak, twardość ogólna, mętność, magnez, srebro

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Iga Sindrewicz
PPIS w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują
1. Burmistrz Pyrzyc
2. PPK Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce
3. A/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22