



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9022.36.2026
Pyrzyce, 2026-04-01

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Stróżewie, gm. Pyrzyce

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 24.03.2026 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Stróżewie (punkt zgodności na sieci wodociągowej - Stróżewo 36), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1386/26 z dnia 27.03.2026 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Stróżewie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Stróżewo**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak pH, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów 22 °C, Enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Iga Sindrewicz
PPIS w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują
1. Burmistrz Pyrzyc
2. PPK Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce
3. A/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22