



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9022.60.2026  
Pyrzyce, 2026-04-30

## **Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Krzemlinie, gm. Pyrzyce**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.04.2026 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Krzemlinie (punkt poboru wody uzdatnionej na SUW), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1719/26 z dnia 17.04.2026 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

**przydatność wody do spożycia**

**z wodociągu w Krzemlinie**

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Krzemlin, Nowielin**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterii grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują

1. Burmistrz Pyrzyc
2. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  
ul. T. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce
3. A/a



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach  
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce  
+48 915703428  
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22